














LEGENDA

TIPOLOGIA DEI SOSTEGNI		TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE		TIPOLOGIA DEI CENTRI LUMINOSI PRESENTI																										
 <p>Armatura Chiusa CL II Pot.150 W-SAP</p>	 <p>ARMATURA STRADALE DAW mod.SQUALO-SCHREDER</p>  <p>APPARECCHIO D'ARREDO URBANO A PALO mod.MONTECARLO-DISANO PER LAMPADA DA -- W-SAP</p>	 <p>CENTRI ESISTENTI</p>  <p>CENTRI DA RIMUOVERE</p>	<p>TIPOLOGIA DEI CENTRI LUMINOSI DI PROGETTO</p>																											
<p>SCAVO IN SEDE STRADALE</p>  <p>tappetino d'usura 3 cm tout-venant 15 cm 0.00 reinterro (inerte) nastro monitore LINEA IP sabbia vagliata 30 cm h Vc Wff DJ 7% S a a classe N serie pesante</p> <p>LARGHEZZA cm 30 PROFONDITA' cm 100</p>	<p>SCAVO IN SEDE DI MARCIAPIEDE</p>  <p>asfalto 2 cm sottofondo CLS 10 cm 0.00 reinterro (inerte) nastro monitore LINEA IP sabbia vagliata 30 cm h Vc Wff DJ 7% S a a classe N serie pesante</p> <p>LARGHEZZA cm 30 PROFONDITA' cm 60</p>	<p>SCAVO IN BANCHINA</p>  <p>ripristino materiale come l'esistente 0.00 reinterro (inerte) nastro monitore LINEA IP sabbia vagliata 30 cm h Vc Wff DJ 7% S a a classe N serie pesante</p> <p>LARGHEZZA cm 30 PROFONDITA' cm 60</p>	<p>SOSTEGNI E PARTI DI IMPIANTO</p>	 <p>SOSTEGNO METALLICO</p>  <p>BRACCIO A MURO</p>  <p>QUADRO DI COMANDO</p>  <p>QUADRO DI COMANDO CON GRUPPO DI MISURA</p>  <p>POZZETTO</p>																										
<p>FONDAZIONI PER PALI IN ACCIAIO</p>	<p>SPECIFICA TUBO E POZZETTO</p>	<p>LINEE DI ALIMENTAZIONE</p>																												
<p>SEZIONE A-A</p>  <p>malta di cemento su marciapiede: -3cm sabbia costipata axa c d a h1 200 100 10 100</p>	<p>dimensioni in mm</p>		<p>PROGETTO</p>	<p>IN CAVO SOTT. RG70R [mmq]</p>	<p>IN CAVO SOSP. RE4E4X [mmq]</p>																									
			<p>ESISTENTI</p>	<p>--- ES --- ES ---</p>	<p>--- ES --- ES ---</p>																									
			<p>DEMOLITE</p>	<p>--- x --- x --- x ---</p>	<p>--- x --- x --- x ---</p>																									
<p>Sostegni conici o rastremati con installazione dell'apparecchio testa palo</p>	<p>Fondazioni per pali di lunghezza L f.t. [m]</p>	<p>Dimensioni fondazione</p>																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>c</th> <th>d</th> <th>a</th> <th>h1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L ≤ 5</td> <td>700</td> <td>200</td> <td>700</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>6 ≤ L ≤ 9</td> <td>1000</td> <td>250</td> <td>900</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>10 ≤ L ≤ 12,20</td> <td>1000</td> <td>300</td> <td>1000</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>L=15</td> <td>1700</td> <td>300</td> <td>1000</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>		c	d	a	h1	L ≤ 5	700	200	700	400	6 ≤ L ≤ 9	1000	250	900	400	10 ≤ L ≤ 12,20	1000	300	1000	400	L=15	1700	300	1000	500				
	c	d	a	h1																										
L ≤ 5	700	200	700	400																										
6 ≤ L ≤ 9	1000	250	900	400																										
10 ≤ L ≤ 12,20	1000	300	1000	400																										
L=15	1700	300	1000	500																										
	<p>Sostegni conici o rastremati con installazione dell'apparecchio mediante braccio</p>	<p>Fondazioni per pali di lunghezza L f.t. [m] braccio escluso</p>	<p>Dimensioni fondazione</p>																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>c</th> <th>d</th> <th>a</th> <th>h1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L ≤ 9</td> <td>1000</td> <td>250</td> <td>1000</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>L=10</td> <td>1000</td> <td>300</td> <td>1000</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>		c	d	a	h1	L ≤ 9	1000	250	1000	400	L=10	1000	300	1000	400													
	c	d	a	h1																										
L ≤ 9	1000	250	1000	400																										
L=10	1000	300	1000	400																										

Comune di GALLARATE

PROVINCIA DI VARESE

Settore Lavori Pubblici - Ufficio Strade e Fognature

PIUGSS Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo

PUGSS - Piano Urbano Generale Sottosuolo

RIFERIMENTI NORMATIVI:

R.R. LOMBARDIA n. 6/2010. "Criteri guidati per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nei sono sociali (P.U.S.S.) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture" ai sensi della L.R. del 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a) e d), art. 38 e art. 55, comma 18)

Tavola 3 - Cajello/Cascinetta

Rete Sottoservizi: 3.g) - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SO.LE.

